



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)**

Достоевского ул., д. 3, г. Москва, 127473
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58
E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>
Адрес для почтовых отправлений:
107140, г. Москва, а/я 64

15 АВГ 2019 № 2493/ф
На № 24-280619 от 28.06.2019

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело в рамках компетенции обращение
о разъяснении требований СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» к аварийному освещению здания и сообщает следующее.

Согласно п.7.6.1 СП 52.13330.2016 аварийное освещение подразделяется на резервное и эвакуационное, которое в свою очередь подразделяется на освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное антипаническое освещение.

Требования данного пункта распространяются на все аварийное освещение.

Схема включения аварийного освещения определяется проектом конкретного здания, который должен обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

С уважением,
Директор

А.В. Басов