



**Ассоциация «Национальный
союз организаций в области
обеспечения пожарной
безопасности»
(НСОПБ)**

ИНН 7725257285
ОГРН 1107799024959

129626, г. Москва, Графский переулок, д. 14 к. 1,
т. (495) 642-70-94, nsopb@nsopb.ru, www.nsopb.ru

03.09.19 № 82-33-19

На № _____ от _____

Об обосновании нарушений
расчетом пожарного риска

Уважаемые коллеги!

В связи с большим количеством обращений по вопросу возможности обоснования расчетом пожарного риска лестницы со ступенями различной высоты и ширины в пределах одного марша, управление юридических консультаций НСОПБ сообщает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - 384-ФЗ) ширина поступей и высота ступеней на лестницах являются параметрами, влияющими на вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения. Пунктом 2 части 1 статьи 30 384-ФЗ применение ступеней разной высоты в пределах одного лестничного марша запрещено.

Действующим законодательством обоснование расчетом пожарного риска нарушений требований федеральных законов не предусмотрено.

Учитывая вышеизложенное, обоснование расчетом пожарного риска лестницы со ступенями различной высоты и ширины в пределах одного марша не допускается.

Начальник управления
юридических консультаций

Е.В. Космынина

00583