



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Достоевского ул., д. 3, г. Москва, 127473
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58
E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>
Адрес для почтовых отправлений:
107140, г. Москва, а/я 64

03 СЕН 2019 № 3039/Ф
На № 14-220719 от 22.07.2019

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело в рамках компетенции обращение о разъяснении требований п.7.2.21 СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» к устройству вентиляции с естественным побуждением в производственных помещениях А и Б и сообщает следующее.

Согласно п.7.2.21 СП 60.13330.2016, применение которого на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», для помещений категорий А и Б следует предусматривать системы механической общеобменной вытяжной вентиляции.

При этом, п.7.2.20 СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», применение которого на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, установлено, что системы механической общеобменной вытяжной вентиляции следует предусматривать для помещений категорий А и Б, при этом допускается для данных помещений предусматривать системы с естественным побуждением, если взрывопожароопасные вещества легче воздуха и работоспособность систем обеспечивается при безветрии в теплый период года.

Директор

А.В. Басов