



АССОЦИАЦИЯ
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Юр. адрес: 129515, г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 13

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 115

Тел. (495) 899-00-96

Http://www.roselmon.ru

E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № ТИ-56/19 от 17.10.2019

На № 20-270919 от 27.09.2019

В ответ на Ваше письмо от 27.09.2019 № 20-270919 сообщаем следующее.

Согласно п. 3.2.55 ПУЭ, на трансформаторах тока, встроенных во вводы силовых трансформаторов, реализуется ДЗТ при наличии защиты с требуемым быстродействием. Общепринято, что на отдельно стоящих трансформаторах тока (со стороны питающей линии) реализуется МТЗ для обеспечения отключения КЗ в соединениях трансформатора со сборными шинами.

Таким образом, защитой, обеспечивающей отключение (с требуемым быстродействием) КЗ в соединениях трансформатора со сборными шинами является максимальная токовая защита с выдержкой времени (МТЗ).

1 Главный специалист
Ассоциации

В.И. Берман

Исполнитель:
Берман Виталий Ильич
☎ (916) 394-55-29
e-mail: vitber3@mail.ru