



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)**

Достоевского ул., д. 3, г. Москва, 127473

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107140, г. Москва, а/я 64

23 ОКТ 2019 № 3915/ср
На № 17-260919 от 26.09.2019

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» рассмотрело Ваше обращение от 26 сентября 2019 г. № 17-260919 о разъяснении требований свода правил и сообщает следующее.

В настоящее время разработан проект Изменения № 2 СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции», в соответствии с которым в пункт 13.5 будут внесены уточнения по соответствию групп качества проката (Z15, Z25, Z35) группам стальных конструкций (с учетом классов сооружений по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»).

И.о. директора

А.Ю. Неклюдов