



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

19 ДЕК 2019

№ 08-00-13/603

На № Вх.100/23471 от 20.12.2019

О требованиях Правил устройства
и безопасной эксплуатации стационарных
компрессорных установок, воздухопроводов
и газопроводов (ПБ 03-581-03)

Управление общепромышленного надзора в связи с обращением, касающимся разъяснения требований Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (ПБ 03-581-03), сообщает, что положениями пункта 1.4 предусмотрено их распространение на проектируемые, вновь изготавливаемые и реконструируемые стационарные поршневые, ротационные и винтовые маслозаполненные и сухие компрессорные установки, а также на действующие стационарные компрессорные установки мощностью от 14 кВт и выше, воздухопроводы и газопроводы, работающие на воздухе и инертных газах с давлением от 2 до 400 кгс/см².

Согласно требованиям п.2.1 правил ПБ 03-581-03 в помещениях компрессорных установок не допускается размещать аппаратуру и оборудование, технологически и конструктивно не связанные с компрессорами.

При этом следует иметь в виду, что вопросы выбора и учета требований нормативных и нормативных технических документов относятся, как правило, к компетенции организации-разработчика оборудования и проектной организации, при этом ими учитываются технические задания заказчиков, требования к объектам проектирования, особенности ведения технологических процессов, условия безопасности конкретных объектов и зон строительства и эксплуатации проектируемых объектов, реализуемые в проектной (конструкторской) документации, с обоснованиями и пояснениями.

И.о. начальника Управления
общепромышленного надзора

В.А. Ермошин
(495) 645-94-79 доб. 30-69

 Г.М. Селезнев