



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.01.2020 № 43777-13-4-4

На № 5 от 15.01.2020

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщая, что в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. Указанное требование является действующим и относится к эвакуационным лестницам, в т.ч. в лестничных клетках, а также иным путям эвакуации, для которых требуется ограждение.

Требование по высоте ограждения 1,2 м, предъявляемое в п. 5.4.20 СП 1.13130.2009, как следует из редакции пункта, относится к открытым лестницам.

Одновременно сообщая, что в настоящее время специалистами института подготовлена и проходит процедуру утверждения новая редакция СП 1.13130, в рамках которой требования, предъявляемые к высоте ограждения, предложены к исключению.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

Барановская Елена Николаевна
Шамонин Валерий Геннадьевич
8(495) 524-82-53