



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Достоевского ул., д. 3, г. Москва, 127473
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58
E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>
Адрес для почтовых отправлений:
107140, г. Москва, а/я 64

05 ФЕВ 2020 № 359/фп
На № б/н от 27.01.2020

ФАУ «ФЦС», рассмотрев Ваше обращение о разъяснении необходимости (отсутствия необходимости) получения технических свидетельств Минстроя России о пригодности стеклянных ограждений к применению в качестве ограждающих конструкций лоджий, балконов и террас зданий жилых многоквартирных высотой не более 75 м, в рамках компетенции сообщает.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 № 1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» не требует проверки и подтверждения пригодности новая продукция, запроектированная в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также разработанная и поставляемая в соответствии с государственными стандартами, утвержденными в установленном порядке.

В настоящее время возможность устройства козырьков над входами в здания жилые многоквартирные, возможность остекления балконов, лоджий и террас, а также отдельные требования к ним, предусмотрены СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».

Конструкции стеклянных ограждений балконов, лоджий, террас зданий жилых многоквартирных должны отвечать требованиям ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия». Конструкции козырьков над входами конкретных зданий определяются и обосновываются проектом, который должен обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Конструкции должны быть рассчитаны на восприятие постоянных, временных, кратковременных снеговых, ветровых и температурных климатических нагрузок.

С учетом вышеизложенного, получение отдельных технических свидетельств Минстроя России на применение стеклянных ограждений в качестве ограждающих конструкций лоджий, балконов и террас многоквартирных жилых зданий высотой не более 75 м, а также на применение стеклянных козырьков над входами в здания, не требуется.

Директор

исп.: Бешенков Ю.В.
тел.: (495) 133-01-57, доб. 159

А.В. Басов