



## ООО "Ассоциация РЭМ"

Юр. адрес: 420132, г. Казань, ул. Адоратского, д. 50а, оф. 214  
Факт. адрес: 420132, г. Казань, ул. Адоратского, д. 50а, оф. 214  
Тел./факс: 8 (843) 204-01-69  
E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № ТИ-18/20 от 07.04.2020  
На № 17-260320 от 26.03.2020

В ответ на Ваше письмо от 26.03.2020 исх. № 17-260320 сообщаем следующее.

В соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", п. 8.13, "Распределительные линии сетей рабочего освещения, витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ".

К сетям рабочего освещения относятся не только сети, питающие осветительные приборы рабочего освещения, но и сети, питающие штепсельные розетки бытового и общего назначения, не относящиеся к силовым технологическим электроприемникам.

Согласно ГОСТ 21.608-2014 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения", п. 5.1.3:

"На планах расположения наносят и указывают:

...

п) выключатели, штепсельные розетки (в жилых домах – включая розетки для электроплит и других бытовых электроприемников);

..."

Групповые сети к осветительным приборам рабочего освещения и к штепсельным розеткам выполнены от одного группового щитка в приложении Б "Примеры оформления планов расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей" к ГОСТ 21.608-2014.

В ПУЭ (Правила устройства электроустановок) 7-го издания, в разделе 6 "Электрическое освещение", приведен термин 6.1.5 "Групповая сеть – сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников".

Таким образом, учитывая вышеизложенное, применение объединенных щитков для рабочего освещения и розеточной сети допускается. При этом для групповых линий розеточной сети, в части защиты при помощи УДТ, следует руководствоваться требованиями п. 10.13 СП 256.1325800.2016.

Помощник президента  
ООО «Ассоциация РЭМ»

В.И. Берман

Исполнители:  
Берман Виталий Ильич  
☎ (916) 394-55-29  
e-mail: vitber3@mail.ru  
Коротков Владимир Николаевич  
☎ (910) 088-35-08,  
e-mail: korotkovvn@mail.ru