



Исх. № ТИ-29/20 от 18.05.2020
На № 16-260320 от 26.03.2020

Приношу извинение за задержку с ответом, вызванную техническими причинами.

В ответ на Ваше письмо от 26.03.2020 исх. № 16-260320 сообщаем следующее.

1. Глава 4.2 ПУЭ (7-го издания) распространяется на стационарные распределительные устройства (РУ) и трансформаторные подстанции (ПС) переменного тока напряжением выше 1 кВ, и требования этой главы не применимы для масляных трансформаторов с нестандартным напряжением 400 В/480 В или 400 В/208 В.

2. Для подбора стандартов по размещению и применению масляных трансформаторов с напряжением 400 В/480 В или 400 В/208 В недостаточно информации о трансформаторах (тип, назначение, технические характеристики).

Возможно, для таких трансформаторов подойдут требования ГОСТ 19294-84 (СТ СЭВ 4133-83 Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия).

3. Требования к размещению и применению масляных трансформаторов с нестандартным напряжением 400 В/480 В или 400 В/208 В следует искать в технических условиях и паспорте на конкретное оборудование.

Помощник президента
ООО «Ассоциация РЭМ»

В.И. Берман

Исполнители:
Берман Виталий Ильич
☎ (916) 394-55-29
e-mail: vitber3@mail.ru
Рябченкова Наталья Васильевна
☎ (843) 204-01-87
e-mail: ogt.tatem@yandex.ru