



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107140, г. Москва, а/я 64

03.06.2020 № 1802/Ф

На № _____ от _____

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело обращение ООО «Нанософт разработка» от 15 мая 2020 г. № 03-150520 о разъяснении отдельных значений параметров СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» и сообщает следующее.

В СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» в таблице 3.1 «Климатические параметры холодного периода года» для г. Тула в значении средней температуры воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С допущена опечатка – отсутствует знак минус. Среднюю температуру воздуха для г. Тулы следует принимать $-2,6$ °С.

Опечатка будет устранена при изменении (пересмотре) документа.

С уважением,

Директор

А.В. Басов