



ООО "Ассоциация РЭМ"

Юр.адрес: 420132, г.Казань, ул. Адоратского, д.50а, оф.214
Факт.адрес: 420132, г.Казань, ул. Адоратского, д.50а, оф.214
Тел./факс: 8 (843) 204-01-69
E-mail: info@roselmon.ru

Исх. № ТИ-32/20 от 22.06.2020

На № 05-090620 от 09.06.2020

В ответ на Ваше письмо № 05-090620 от 09.06.2020 сообщаем следующее.

В соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", п. 8.17, "Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и общественного питания должны быть проложены от ВРУ или ГРЩ этих предприятий." Требования данного пункта распространяются на "холодильные установки" предприятий торговли и общественного питания.

Согласно ГОСТ 24393-80 "Техника холодильная. Термины и определения" термин "холодильная установка" – это "комплекс холодильных машин и дополнительного оборудования, применяемый для искусственного охлаждения. Примечание. Дополнительное оборудование холодильной установки включает в себя оборудование для охлаждения и подачи конденсаторной воды, приготовления и подачи хладоносителя и др. Технологическое оборудование потребителя в состав холодильной установки не входит".

Бытовые холодильники, холодильные лари и камеры мощностью до 1 кВт не являются "холодильными установками".

Таким образом, учитывая вышеизложенное, для каждого бытового холодильника, холодильного ларя или холодильной камеры (мощностью до 1 кВт), установленных в пищеблоках школ, детских садов и ресторанов, не требуется выполнение отдельных питающих линий от ВРУ или ГРЩ.

Помощник президента
ООО «Ассоциация РЭМ»

В.И. Берман

Исполнители:
Берман Виталий Ильич
☎ (916) 394-55-29
e-mail: vitber3@mail.ru
Коротков Владимир Николаевич
☎ (910) 088-35-08,
e-mail: korotkovvn@mail.ru