



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Орликов пер., д. 3, стр. 1, г. Москва, 107139

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107139, г. Москва, а/я 7

Заместителю генерального
директора
АО «Нанософт»

С.Ю. Захлестину

28.12.2018 № 4150/ср
На № 23-281118 от 28.11.2018

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело обращение ЗАО «Нанософт» от 28.11.2018 г. № 23-281118 о необходимости разработки нормативных документов, в которых будут прописаны требования к обоснованию размещения мест хранения легковых автомобилей на существующих стоянках в зоне пешеходной доступности с выдачей соответствующих разрешений и сообщает следующее.

В настоящее время требования к наличию стоянок для хранения легковых автомобилей установлены сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно п. 11.32 которого в зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.

Данным пунктом предусматривается наличие новых стоянок для хранения легковых автомобилей населения. Количество и вместимость действующих стоянок обосновывались ранее и учтены при проектировании существующей застройки.

На основании этого разработка нормативных документов, в которых будут прописаны требования к обоснованию размещения мест хранения легковых автомобилей на существующих стоянках в зоне пешеходной доступности с выдачей соответствующих разрешений, является нецелесообразной.

Директор

А.В. Басов