



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

23.03.2018 № 205-1-29-13-4

На № 6/н от 15.02.2018

О разъяснении требований
пожарной безопасности

В ответ на Ваше обращение сообщаю, что при наличии возможности доступа маломобильных групп населения (далее - МГН) на этажи здания должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению защиты данной категории граждан от пожара. Один из способов такой защиты путем применения безопасных зон предложен ч. 15 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ).

Одновременно сообщаю, что в настоящее время требования к зданиям и сооружениям в части обеспечения пожарной безопасности и эвакуации для МГН, в том числе к конструктивному исполнению безопасных зон, нормативными документами по пожарной безопасности,ключенными в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не предъявляются, за исключением наличия отдельных требований.

Таким образом, для обеспечения безопасности МГН при пожаре в здании, в том числе в части проектирования безопасных зон (их количество, места размещения на этаже и т.д.) и лестничных клеток, до внесения изменений в нормативные документы по пожарной безопасности следует руководствоваться требованиями иных нормативных документов, не противоречащих положениям ФЗ, в том числе СП 59.13330 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

М.В. Фомин
(495) 524-81-74