



ООО "Ассоциация РЭМ"

ИНН:1657259890 КПП:165701001 ОГРН:1201600013559

Юр.адрес: 420132, г.Казань, ул. Адоратского, д.50а, оф.214

Факт.адрес: 420132, г.Казань, ул. Адоратского, д.50а, оф.214

Почтовый адрес: 420132, г.Казань, а/я 9

Тел./факс: 8(843)204-01-69, 8(960)048-10-97

Http://www.roselmon.su

E-mail: info@roselmon.su

Исх. № ТИ-42/20 от 02.11.2020

На № 20-281020 от 28.10.2020

В ответ на Ваше письмо № 20-281020 от 28.10.2020 сообщаем следующее.

Требования о необходимости установки светильников над входами в здания содержатся в:

– СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», п. 5.1.8 «Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки домов и указатели пожарных гидрантов (если для них не применяются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного эвакуационного освещения»;

– Правилах устройства электроустановок (ПУЭ 7-е издание), п. 7.1.55 «Над каждым входом в здание должен быть установлен светильник»;

– СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п. 5.6 «Над каждым основным входом в жилой дом должны быть установлены светильники, обеспечивающие на площадке входа освещенность не менее 6 лк для горизонтальной поверхности и не менее 10 лк для вертикальной поверхности на высоте 2,0 м от пола. Должно быть также предусмотрено освещение пешеходной дорожки у входа в здание».

Наличие в здании стеклянных (прозрачных) дверей и наличие в коридоре (тамбуре) светильника, присоединенного к сети аварийного эвакуационного освещения, не заменяет светильник, установленный на внешней стене здания, непосредственно над входом, в соответствии с требованиями вышеуказанных действующих нормативных документов.

Учитывая вышеизложенное, освещение площадок у входов в здания следует выполнять светильниками, установленными над входами (на внешних стенах) и предназначенными непосредственно для освещения входов и площадок у входов в здания.

Помощник президента
ООО «Ассоциация РЭМ»

В.И. Берман

Исполнители:
Берман Виталий Ильич
☎ (916) 394-55-29
e-mail: vitber3@mail.ru
Коротков Владимир Николаевич
☎ (910) 088-35-08,
e-mail: korotkovvn@mail.ru