



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

14.10.2020 № УВ-117-327

На № 08-100920 от 10.09.2020

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщая, что определение термина «разрезная лестничная площадка» в области пожарной безопасности не имеет специального значения, отличного от общестроительного понятия. По вопросу определения указанного термина Вам следует обратиться к нормативным документам в области строительства.

Также сообщая, что требования к количеству ступеней в пределах марша лестницы и их геометрическим размерам следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020. При выполнении указанных требований наличие таких маршей, в т.ч. для случая, описанного в Вашем обращении, не является нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин