



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФАУ «ФЦС»)**

Фуркасовский пер. д. 6, г. Москва, 101000  
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58  
E-mail: [info@faufcc.ru](mailto:info@faufcc.ru) <http://www.faufcc.ru>  
Адрес для почтовых отправлений:  
107140, г. Москва, а/я 64

	04.12.2020	№	5336/ф
На №	21-290920	от	29.09.2020

ФАУ «ФЦС», рассмотрев обращение о разъяснении термина «внутренняя система водопровода (внутренний водопровод)», приведённого в п.3.1.5 СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий», в части определения границы разделения внутреннего водопровода и наружной сети водоснабжения, в пределах компетенции сообщает.

Согласно п.3.1.5 СП 30.13330.2016 внутренняя система водопровода (внутренний водопровод) – система трубопроводов и устройств, обеспечивающая присоединение к наружным сетям, подачу воды к санитарно-техническим приборам, технологическому оборудованию и пожарным кранам в границах внешнего контура стен одного здания или группы зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от наружных сетей водопровода поселения, городского округа или предприятия.

В контексте данных требований, при размещении общего водоизмерительного устройства от наружных сетей водопровода вне контура стен здания участки водопровода, ведущие от него до стен одного здания (группы зданий и сооружений), необходимо относить к внутреннему водопроводу.

Директор

 С.Г. Музыченко