



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000  
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: [info@faufcc.ru](mailto:info@faufcc.ru) <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107140, г. Москва, а/я 64

Заместителю директора  
Департамента градостроительной  
деятельности и архитектуры  
Минстроя России

А.Ю. Степанову

22.11.2021 № Исх-8247  
На № 27538-ОГ от 02.11.2021

Уважаемый Александр Юрьевич!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» в соответствии с резолюцией Минстроя России от 02.11.2021 № 27538-ОГ рассмотрело в рамках установленной компетенции обращение о применении положений СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (далее – СП 17.13330.2017) и сообщает.

В таблице 5.2 СП 17.13330.2017 заголовок третьего столбца следует понимать как «Группа горючести материала основания под водоизоляционный ковер».

С уважением,  
Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01B17A8A0025AD5A9644DBD95D2D3F4F26  
Владелец: Неклюдов Александр Юрьевич  
Действителен с 11-05-2021 до 11-05-2022

А.Ю. Неклюдов